



E-20 Préparer le local cabine Moyenne tension/Basse tension

Dans le cas où un local cabine Moyenne Tension /Basse Tension doit être mis à disposition d'ORES, notre entreprise contacte le maître d'ouvrage pour lui communiquer les règles et impositions particulières à respecter dans l'élaboration des plans de ce local.

Les prescriptions techniques de raccordement au réseau de distribution Moyenne Tension doivent respecter les exigences du document Synergrid de référence C2/112.

Les règles de conception du local pour l'installation de la cabine de transformation sont reprises dans un cahier des charges mis à disposition du maître d'ouvrage par ORES.