



E-20 De middenspannings-/laagspanningscabine voorbereiden

Wanneer er een middenspannings-/laagspanningscabine ter beschikking van ORES gesteld dient te worden, zullen wij contact opnemen met de bouwheer om hem de regels en bijzondere belastingen om na te leven bij de uitwerking van de plannen van dit lokaal door te geven.

De technische voorschriften voor de aansluiting op het middenspanningsdistributienet dienen de vereisten van het referentiedocument C2/112 van Synergrid na te leven.

De regels voor het ontwerp van het lokaal voor de installatie van de transformatiecabine worden opgenomen in het bestek dat door ORES ter beschikking van de bouwheer gesteld wordt.